

Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 18/2023 MPr
Č.j. iniciačního dokumentu: MUUV 486/2023 ŽP
Označení dokumentu: MUUVP008WZ54
Spis. a skartační znak: 231.3 - A/20

Oprávněná úřední osoba: **Ing. Michaela Prutyszynová**, referent odboru ŽP
Tel.: +420 585 088 344
E-mail: mprutyszynova@unicov.cz

Datum: 9.1.2023

Obec Želechovice - k.ú. Želechovice u Uničova u Uničova – „*Prodloužení vodovodního řadu*“ – *kolaudační souhlas – výzva*

V Ý Z V A

K ÚČASTI NA ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDCE

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13.12.2022 žádost stavebníka, jímž je

Obec Želechovice, IČ: 00635766, Želechovice 1, 783 91 Želechovice

(dále jen "stavebník"), o vydání **kolaudačního souhlasu** dle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona **k užívání stavby vodního díla** – vodovodního řadu, provedeného v rámci stavby s názvem

„Prodloužení vodovodního řadu“

(dále jen "stavba"), a na základě této žádosti

v y z ý v á

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce stavby a stanoví podle § 122 odst. 2 stavebního zákona termín jejího konání na den

26. ledna (čtvrtek) v 12:30 hodin

se srazem účastníků na místě stavby.

Předmětná stavba se nachází na pozemku parc.č. **1622** v katastrálním území **Želechovice u Uničova**, obci Želechovice, okrese Olomouc, kraji Olomouckém, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0590-0-00, číslo hydrogeologického rajonu 1621 (Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část), číslo útvaru podzemních vod 16210 (Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část – svrchní vrstva), útvar povrchových vod MOV – 0470 Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava.

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím odboru životního prostředí MěÚ Uničov pod č.j. MUUV 13172/2021 ŽP, sp.zn. ŽP 981/2021 MPr dne 13.1.2022, které nabylo právní moci 8.2.2022.

Předmětem závěrečné kontrolní prohlídky je kontrola plnění podmínek rozhodnutí, kterým byla stavba vodního díla povolena.

Popis stavby:

- Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v obci Želechovice. Vodovodní řad začíná napojením na stávající řad PVC DN 80 na pozemku parc.č. 1622. Trasa od km 0,00 – 0,007 byla provedena protlakem pod st. silnicí. Potrubí vodovodu je pod komunikací uloženo v chrániče PE100 SDR17 Dxt 160 x 9,5 mm, délky 5,5 m. Za km 0,0085 se trasa vodovodu lomí vlevo a pokračuje dále přímým směrem. Na trase vodovodního řadu je vysazen v km 0,0373 hydrant DN80 H1. Na konci bude osazen protipožární hydrant současně s funkcí pro odvodušnění H2=V1, km 0,106. Před hydranty bude osazeno šoupátko se zemní soupravou

Přehled profilů a délek:

Vodovodní řad PE 100 SDR11 110x10,0 mm 105,3 m

Stavebník doložil k žádosti, popř. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží následující doklady:

1. Dokumentace skutečného provedení.
2. Zápis o předání a převzetí.
3. Výpis z živnostenského rejstříku.
4. Certifikáty svářeče termoplastů.
5. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
6. Prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky (doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby, výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou).
7. Fotodokumentace.
8. Revize hydrantů.
9. Prohlášení o vytyčení a převzetí inženýrských sítí ve vlastnictví GasNet Služby, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s.
10. Zápis o tlakové zkoušce na vodovodu.
11. Zápis o proplachu a dezinfekce potrubí vodovodu a přípojky.
12. Protokol o analýze vzorku pitné vody.
13. Zpráva o poměření signalizačního vodiče.
14. Kopie stavebního deníků.
15. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů vzniklých během stavby.
16. Závažné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci k vydání kolaudačního souhlasu.
17. Zápis SSOK-OL o kontrole provedení/předávací protokol uložení vodovodního potrubí v protlaku pod silnicí III/44623 a v podélné, uložení u silnice III/44623 v obci Želechovice.
18. *Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o úpravě vzájemných práv a povinností pro zajištění kvalitního a plynulého provozování nově vybudovaného vodovodu, popř. darovací smlouva uzavřená mezi investorem a Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.*

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při uvádění stavby do užívání speciální stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Poučení

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že:

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu;
- nezúčastní se na výzvu stavebního úřadu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Stavbyvedoucí je povinen podle § 153 odst. 2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby.

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Podle § 157 odst. 2 stavebního zákona je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby oprávněna provádět záznamy do stavebního deníku.

Nechá-li se některý ze zúčastněných zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc s uvedením rozsahu pověření.

„otisk razítka“

.....
Ing. Michaela Prutyszynová v.r.
referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Dle rozdělovníku:

doručit doporučeně do vlastních rukou – D (nebo do datové schránky)

doručit doporučeně – d (nebo do datové schránky)

žadatel – stavebník (doporučeně do vlastních rukou – D, nebo do datové schránky):

Obec Želechovice, Želechovice 1, 783 91 Uničov, IDDS: 37iasie

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, IDDS: 67ggxv5

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc, IDDS: b3ge93n

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
s právem hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, IDDS: ur4k8nn

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, IDDS:
7zyai4b

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

spis 1x

*(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)*