

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID datové schránky: 7zyai4b

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Švarcová

Olomouci dne 29.10.2025

## **Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Dne 15.10.2025 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy žadatel požadoval poskytnutí následující informace, a to ve vztahu k „vyjádření Krajské hygienické stanice KHSOC/38670/2025/OC/HOK ze dne 7.10.2025 týkající se hlučnosti tepelného čerpadla na stavbě Hněvotín 172“:

- 1) „Kopii všech údajů a dokumentů obdržených od stavebníka, včetně typového označení, technických listů, certifikátů a deklarované hlučnosti.
- 2) Informace o metodice, výpočtu nebo postupu KHS při posouzení, že dané čerpadlo vyhovuje z hlediska hluku pro použití v husté obytné zástavbě.
- 3) Zda při posouzení bylo zohledněno umístění čerpadla blízko hranice pozemku a oken obytných místností sousední staveb.“

## **Dne 29.10.2025 zaslal povinný subjekt poskytnutí informace v plném rozsahu, a to:**

### **Ad 1.**

Stavebník k žádosti o stanovisko KHS ke změně typu tepelného čerpadla u záměru „*Půdní vestavba a zateplení stávajícího RD*“ na adrese Hněvotín 172 doložil KHS pouze záruční list a kontrolní protokol k uvedení výrobku do provozu, ze kterého byl patrný typ nově instalovaného tepelného čerpadla zn. Vaillant VWL 105/5 AS 400 V (dále jen „tepelné čerpadlo“). KHS Vám v příloze tohoto přípisu zasílá předmětný záruční list a kontrolní protokol k uvedení tepelného čerpadla do provozu.

### **Ad 2.**

S ohledem na výrobcem deklarované technické parametry výše uvedeného typu tepelného čerpadla, je akustický tlak nové venkovní jednotky tepelného čerpadla ve vzdálenosti 1 m 39 dB, což je hodnota nižší než limitní hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 a tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů pro noční dobu (40 dB). Z tohoto důvodu nebyl použitý žádný přepočet.

### **Ad 3.**

Při posouzení bylo zohledněno umístění čerpadla vzhledem k sousedním nemovitostem, kdy z tohoto posouzení je vyplývá, že vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby cca 12 m je zřejmé, že limitní hodnoty stanovené § 12 odst. 3 NV č. 272/2011 Sb. jsou dodrženy – podrobně popsáno v přípisu č.j. KHSOC/39934/2025/OC/HOK.

Mgr. Zuzana Švarcová  
ředitelka odboru správního